



# Abwasserverband Ager-West

## Kläranlage

### Ablaufwerte 2015

	Ablaufwerte gemäß Wasserrechtsbescheid WA-2009-100593/275-Wab/Gin							
	BSB <sub>5</sub>		CSB		NH <sub>4</sub> -N		gesN	gesP
	max 15 mg/l	mind 95%	max 75 mg/l	mind 85%	bei 8°C > T < 12°C max 5 mg/l	bei T > 12°C max 3 mg/l	mind. 70 % bei T > 12°C im Jahresmitte	max 1,0 mg/l im Jahresmittel
Jahreswerte	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l
Minimum	3,0	92,1	12,0	90,8	0,5	0,3	63,9	0,4
Maximum	11,0	99,3	34,0	94,5	4,3	4,6	85,8	1,9
<b>Mittelwert</b>	<b>5,2</b>	<b>98,1</b>	<b>24,8</b>	<b>92,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>73,4</b>	<b>0,9</b>
Anzahl der Werte	330	330	239	239	104	225	69	239

Hinsichtlich der Einhaltung der Emissionsbegrenzungen gilt § 4 der 1. AEV für kommunales Abwasser vom 7.5.1996

Bl. Josef Riedl

Gf. Dipl. Wirtschaftsing. (FH) Peter Neudorfer

Obmann Dr. Karl Leitner