

Abwasserverband Ager-West

Kläranlage

Ablaufwerte 2017

	Ablaufwerte gemäß Wasserrechtsbescheid WA-2009-100593/275-Wab/Gin							
	BSB ₅		CSB		NH ₄ -N		gesN	gesP
	max 15 mg/l	mind 95%	max 75 mg/l	mind 85%	bei 8°C>T<12°C max 5 mg/l	bei T >12°C max 3 mg/l	mind. 70 % bei T>12°C im Jahresmitte	max 1,0 mg/l im Jahresmittel
Jahreswerte	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	mg/l	%	mg/l
Minimum	2,0	90,9	14,0	85,1	0,6	0,4	54,0	0,2
Maximum	15,0	99,3	55,0	97,3	4,8	3,2	89,0	1,9
Mittelwert	4,9	98,1	24,2	94,5	1,4	1,1	73,5	0,8
Anzahl der Werte	328	328	328	328	119	204	101	235

Hinsichtlich der Einhaltung der Emissionsbegrenzungen gilt § 4 der 1. AEV für kommunales Abwasser vom 7.5.1996



Bl. Jürgen Hummer



Gf. Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH) Peter Neudorfer



Obmann Dr. Karl Leitner